

**Акционерное общество "Коми тепловая компания"
(АО "КТК")**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10

Испытательная лаборатория (ИЛ)

167000, Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Маркова, д. 24,
здание административно-бытового корпуса и производственных мастерских
(часть 1 этажа, часть 2 этажа, 3 этаж)

тел.: (8212)24-02-19, факс: (8212) 44-71-50, E-mail: il@komitk.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.518212



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛ

Е.В. Вершилович

20.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1106-х от 20.05.2025

(дата выдачи)

Экземпляр № 4

Заказчик: Сысольский филиал АО "КТК"

Контактные данные заказчика:

Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10

Фактический адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42

Место отбора проб (образцов): Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб

Объект испытаний: питьевая вода

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория АО «КТК», г. Сыктывкар, ул. Маркова, д.24

Отбор проб (образцов) проведен: ИЛ АО «КТК»

Акт отбора и приема проб (образцов): № 523 от 14.05.2025

Дата отбора проб (образцов): 14.05.2025, **дата получения проб (образцов) в ИЛ АО «КТК»:** 14.05.2025

Метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 с изм. №1

Дата проведения испытаний: 14.05.2025 - 17.05.2025

Особые условия испытаний: условия проведения испытаний соответствовали требованиям методик выполнения измерений

№ п/п	Точка отбора пробы (образца) и/или наименование пробы (образца)	Лабораторный шифр пробы (образца)
1	Станция водоочистки (выход), с. Куниб, д. 9А	2885

Результаты испытаний (измерений):

№ п/п	Наименование определяемых показателей, единицы измерения	Лабораторный шифр пробы (образца)	Методика выполнения измерений
		2885	
		Значение определяемых показателей	
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C, баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016
2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, мг/дм ³	<0,58**	ГОСТ Р 57164-2016 (λ=530nm)
4	Цветность, градус цветности	1,6±0,5	ГОСТ 31868-2012 метод Б (хром-кобальтовая шкала)
5	Железо валовое, мг/дм ³	<0,050**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (изд. 2023)
6	* Марганец, мг/дм ³	<0,005**	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (изд. 2011)

Примечание:

1. Протокол испытаний составлен в двух экземплярах. Экземпляр № 1 передается Заказчику, № 2 — хранится в ИЛ в течение трех лет.
2. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ИЛ.
3. Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытания.
4. * Значение определяемого показателя является средним арифметическим значением результатов двух параллельных определений
5. ** Значение определяемого показателя находится ниже диапазона определения, установленного в области аккредитации ИЛ для методики выполнения измерений
6. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.
7. ИЛ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставлена Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком: отсутствует.
8. Информация, необходимая для оценки неопределенности измерений: отсутствует.
9. Определение цветности в ИЛ проводится при постоянной комнатной температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, значение температуры по согласованию с Заказчиком не указывается в протоколе испытаний.

Ответственный за составление протокола:
ведущий инженер-химик



К.Н. Наконечная

Акционерное общество "Коми тепловая компания"
(АО "КТК")

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10

Испытательная лаборатория (ИЛ)

167000, Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Маркова, д. 24,
здание административно-бытового корпуса и производственных мастерских

(часть 1 этажа, часть 2 этажа, 3 этаж)

тел. (8212)24-02-19, факс (8212) 44-71-50, E-mail: il@komitk.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.518212



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛ

Е.В. Вершилович

21.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1023-м от 21.05.2025

(дата выдачи)

Экземпляр № 1

Заказчик: Сысольский филиал АО "КТК"

Контактные данные заказчика:

Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10

Фактический адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42

Место отбора проб (образцов): Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб

Объект испытаний: питьевая вода

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория АО «КТК», г. Сыктывкар, ул. Маркова, д.24

Отбор проб (образцов) проведен: ИЛ АО «КТК»

Акт отбора и приема проб (образцов): № 523 от 14.05.2025

Дата отбора проб (образцов): 14.05.2025, дата получения проб (образцов) в ИЛ АО «КТК»: 14.05.2025

Метод отбора: ГОСТ 31942-2012

Дата проведения испытаний: 14.05.2025 - 15.05.2025

Особые условия испытаний: условия проведения испытаний соответствовали требованиям методик выполнения измерений

№ п/п	Точка отбора пробы (образца) и/или наименование пробы (образца)	Лабораторный шифр пробы (образца)
1	Станция водоочистки (выход), с. Куниб, д. 9А	2885

Результаты испытаний (измерений):

№ п/п	Наименование определяемых показателей, единицы измерения	Лабораторный шифр пробы (образца)	Методика выполнения измерений
		2885	
		Значение определяемых показателей	
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С, КОЕ/см³	0	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
2	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	E. coli, КОЕ/100 см³	не обнаружена	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание:

1. Протокол испытаний составлен в двух экземплярах. Экземпляр № 1 передается Заказчику, № 2 – хранится в ИЛ в течение трех лет.

2. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ИЛ.
3. Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытания.
4. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.
5. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.
6. ИЛ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставлена Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком: отсутствует.
7. Информация, необходимая для оценки неопределенности измерений: отсутствует.

Ответственный за составление протокола:
инженер-микробиолог

А.М. Белозерова

конец документа